

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 18250041000117111340

Дата «03» февраля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

«25» февраля 2025г., 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Ижевск

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1.Профилактический визит проведен в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 80 им. В.С Тарасова" (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 80») ИНН 1831045186, ОГРН 1021801153340, чрезвычайно высокая категория риска, объект контроля – соблюдение обязательных требований

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» февраля 2025г.

по «25» февраля 2025г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании – не приостанавливался

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования – не продлевался

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике Зориной Ксенией Николаевной (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не участвуют

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Кулемин Иван Николаевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, в следующие сроки: 12.02.2025г

5) экспертиза в следующие сроки: с 12 февраля 2025г. по 24 февраля 2025г.

6) истребование документов в следующие сроки: 12.02.2025г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;
- информацию о периодическом медицинском осмотре и гигиенической аттестации на работников образовательного учреждения (список сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра (с датой приема на работу) и гигиенического обучения) с предоставлением личных медицинских книжек сотрудников
- договор на организацию питания учащихся на 2024-2025 учебный год;
- расписание перемен, график питания на 2024-2025 учебный год;
- расписание звонков в том числе внеурочные (дополнительные занятия) на 2024-2025 учебный год;
- расписание учебных и факультативных занятий;
- утвержденное меню организации питания детей 7-11 лет и 12 лет и старше;
- фактические меню питания детей 7-11 лет и 12 лет и старше за 10 дней (с 30.01.2025г по 12.02.2025г);
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд) на все блюда по фактическому меню на 12.02.2025 года;
- информация о детях с пищевыми особенностями
- документы, подтверждающие проведение работ по дезинсекции, дератизации силами специализированных организаций;
- документы, подтверждающие плановые обследования школы на заселенность членистоногими

- документ, подтверждающий медицинское обеспечение обучающихся (договор с медицинской организацией)
- программа производственного контроля эксплуатации плавательного бассейна, результаты производственного контроля за 2024г., 2025г.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №80» по адресу: 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46, осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения №18.УЦ.03.000.М.000103.03.19 от 18.03.2019г., выданного взамен санитарно-эпидемиологического заключения №18.УЦ.03.000.М.000142.05.18 от 16.05.2018г.

На территории МБОУ «СОШ №80» установлена базовая станция подвижной сотовой связи ПАО «МТС» (далее – ПРТО). Согласно плана-графика выполнения работ по демонтажу и переносу базовых станций подвижной радиотелефонной связи с территории дошкольных и общеобразовательных организаций планируемая дата демонтажа - июль 2025 года.

В составе комплекса помещений имеется бассейн, находится на 2 этаже школы, функционирует. Бассейн рециркуляционного типа. Имеется «Программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна в МБОУ «СОШ №80», утвержденная директором 02.09.2024г. В нарушение п.6.2.31, п. 6.2.32, п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 в МБОУ «СОШ №80» периодичность лабораторного контроля в рамках производственного контроля за качеством воды в ванне бассейна, а также проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов осуществляется не в соответствии с требованиями санитарного законодательства – согласно производственного контроля, разработанного МБОУ «СОШ №80», периодичность проведения лабораторного контроля составила 2 раза в год при гигиеническом нормативе: основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц; паразитологические - 1 раз в квартал; содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц; проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов не менее 1 раза в квартал.

Здание школы оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением.

Проектная вместимость школы – на 980 мест, количество обучающихся в 2024-2025 учебном году – 1808 детей.

Общее количество классов - 65. Начало занятий в 8.00, окончание занятий в 18.50. Обучение организовано в 2 смены.

В ходе оценки расписания звонков, графика питания на 2024-2025 учебный год нарушения в продолжительности перемен не выявлены – между уроками организованы перемены продолжительностью не менее 10 минут, для питания организованы перемены продолжительностью 20 минут.

Общее количество сотрудников в школе - 98, на всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Территория школы имеет ограждение (металлический забор).

Здание школы 3-этажное, обеспечено централизованным водоснабжением, канализацией. Учебные помещения расположены на всех 3-х этажах здания школы. Искусственное освещение в учебных классах выполнено светильниками со светодиодными лампами, над меловыми досками установлены дополнительные источники искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (софиты).

Учебные помещения оборудованы ученической мебелью. Покрытие мебели без дефектов и повреждений, позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции.

На каждом этаже оборудованы отдельно туалетные для девочек и для мальчиков, оборудованы кабинками с дверями, к раковинам обеспечена подводка холодного и горячего водоснабжения, все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Имеются дефекты стен и потолков в следующих помещениях: в малом спортивном зале потолок и стены имеют следы протекания кровли, дефекты покрытия, в раздевалке для девочек при малом спортивном зале также имеются дефекты покрытия на потолке. В коридоре, ведущем в помещения бассейна, потолок имеет дефекты отхождения покрытия.

Покрытие пола во всех помещениях без дефектов и повреждений.

Организацию питания в МБОУ «СОШ № 80» (заказчик) по адресу: 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46, осуществляет ООО «Манго» на основании контракта № 59720-2025/ГП от 24.01.2025 г.

Количество оборудованных посадочных мест в обеденном зале – 240. При обеденном зале установлены умывальники в количестве 13 единиц с подводкой холодного и горячего водоснабжения, число умывальников достаточно (из расчета один кран на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Питание организовано в следующие перемены: в 1 смену 8.40-9.00 1 классы и 2а в количестве 231 человек; 9.30-9.50 3 классы и 4в, 4г в количестве 206 человек; 10.30-10.50 5 классы в количестве 203 человек; 11.30-11.50 7 и 9 классы в количестве 236 человек; 12.30-12.50 10 и 11 классы в количестве 116 человек; во 2 смене в 13.30-13.50 2 классы в количестве 231 человек; 14.20-14.40 3, 4 классы в количестве 235 человек; 15.10-15.30 6 классы в количестве 237 человек; 16.10-16.30 7-8 классы в количестве 231 человек.

Охват горячим питанием школьников начальной школы – 100%.

В МБОУ «СОШ №80» в 2024-2025 учебном году имеется 8 детей с пищевыми особенностями (3 человека с сахарным диабетом, 5 человек с пищевой аллергией). Родителями данных детей написаны заявления о том, что их дети будут питаться по общему меню.

Питание обучающихся организовано на основании разработанного и утвержденного меню. В ходе оценки разработанного и утвержденного меню и фактических меню с 30.01.2025г по 12.02.2025 г для двух возрастных категорий детей 7-11 года и 12 лет и старше нарушений требований санитарного законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не установлено, калорийность, масса порций блюд, суммарный объем блюд по приемам пищи соответствуют установленным требованиям.

При гигиенической оценке расписания занятий выявлены нарушения п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 в части составления расписания без учета недельной динамики умственной работоспособности у обучающихся 1а, 1б, 1д, 1г, 1е, 2а, 2г, 2д, 2е, 2и, 2к, 3б, 3г, 3е, 3и, 4б, 4г, 4е, 4и, 5в, 5е, 5и, 6а, 6б, 6в, 6д, 6г, 6и, 6е, 6к, 7а, 7г, 7и, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9и, 9к, 10а, 10г, 11и.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании соглашения от 26.12.2016 об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении с БУЗ УР «ДГП №9 МЗ УР».

Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими и на наличие грызунов согласно представленных актов обследования составляет 2 раза в месяц - членистоногие, 1 раз в месяц – грызуны. На момент проведения осмотра помещений МБОУ «СОШ №80» 12.02.2025 насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены.

Питьевой режим организован посредством установки перед обеденным залом стационарного питьевого фонтанчика.

Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3 ст. 39 Закона РФ № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В нарушение ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ в МБОУ «СОШ №80» выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20)

Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в малом спортивном зале потолок и стены имеют следы протекания кровли, дефекты покрытия, в раздевалке для девочек при малом спортивном зале также имеются дефекты покрытия на потолке.

В коридоре, ведущем в помещения бассейна, потолок имеет дефекты отхождения покрытия. Данные нарушения подтверждаются фотоснимками №1-7.

Согласно п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

В нарушение п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 расписание занятий обучающихся 1а, 1б, 1д, 1г, 1е, 2а, 2г, 2д, 2е, 2и, 2к, 3б, 3г, 3е, 3и, 4б, 4г, 4е, 4и, 5в, 5е, 5и, 6а, 6б, 6в, 6д, 6г, 6и, 6е, 6к, 7а, 7г, 7и, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9и, 9к, 10а, 10г, 11и составлено без учета недельной динамики умственной работоспособности.

Согласно п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за: качеством воды; параметрами микроклимата; состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов; уровнями шума и освещенности. Проводятся также бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

Согласно п. 6.2.32 СП 2.1.3678-20 лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна включает исследования по определению следующих показателей со следующей периодичностью:

- а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;
- б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;
- в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц;
- г) паразитологические - 1 раз в квартал;
- д) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц.

Согласно п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря необходимо не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов.

В нарушение п.6.2.31, п. 6.2.32, п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 в МБОУ «СОШ №80» периодичность лабораторного контроля в рамках производственного контроля за качеством воды в ванне бассейна, а также проведение бактериологического и паразитологического анализов

смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов осуществляется не в соответствии с требованиями санитарного законодательства – согласно производственного контроля, разработанного МБОУ «СОШ №80», периодичность проведения лабораторного контроля составила 2 раза в год при гигиеническом нормативе: основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц; паразитологические - 1 раз в квартал; содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц; проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов не менее 1 раза в квартал.


12. К настоящему акту прилагаются:

- фотоснимки №1-7
- предписание №645 от 25.02.2025
- предписание №646 от 25.02.2025
- предписание №647 от 25.02.2025

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ОСН Зорина К.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата, время)