



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.gospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 25.02.2025г. № 647**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 80 им. В.С Тарасова" (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 80»)

ИНН 1831045186, ОГРН 1021801153340

Адрес места нахождения юридического лица: 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46

Адрес места осуществления деятельности: 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20)

В нарушение п.6.2.31, п. 6.2.32, п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 в МБОУ «СОШ №80» периодичность лабораторного контроля в рамках производственного контроля за качеством воды в ванне бассейна, а также проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов осуществляется не в соответствии с требованиями санитарного законодательства – согласно производственного контроля, разработанного МБОУ «СОШ №80», периодичность проведения лабораторного контроля составила 2 раза в год при гигиеническом нормативе: основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц; паразитологические - 1 раз в квартал; содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц; проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов не менее 1 раза в квартал.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) В соответствии п.6.2.31, п. 6.2.32, п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 обеспечить выполнение лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна, оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря в соответствии со следующей периодичностью:

- основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц;
- паразитологические - 1 раз в квартал;
- содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц;
- проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов не менее 1 раза в квартал.

Срок устранения нарушений до 22.12.2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШ № 80», юридический адрес: 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, д.46

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» декабря 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) «25» февраля 2025г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)